代表的な給水栓の水質検査結果（平成30年12月分・田野町域）

	採　水　箇　所 ＊（）は水系を表す。		仏堂園 （田野町第1浄水場）					
	水温		18.2					
		基準値						
1	一般細菌	100CFU/mL以下	0					
2	大腸菌（/100mL）	検出されないこと	不検出					
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満					
4*	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満					
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満					
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/L以下	0.005未満					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満					
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.33					
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満					
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.2					
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満					
15*	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満					
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満					
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満					
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満					
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満					
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満					
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満					
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満					
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.001未満					
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満					
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001					
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満					
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002					
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満					
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.001					
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.001未満					
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満					
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03					
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満					
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満					
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	9					
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満					
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	5.9					
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	32					
40	蒸発残留物	500mg/L以下	60					
41*	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満					
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001未満					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満					
44*	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満					
45*	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満					
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満					
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5					
48	味	異常でないこと	異常なし					
49	臭気	異常でないこと	異常なし					
50	色度	5度以下	1未満					
51	濁度	2度以下	0.1未満					
		目標値						
	残留塩素	1mg/L以下	0.4					

注１：基準項目の番号に*印のあるものは、各浄水場出口で測定した結果です。